2021년도 국가안전대진단 점검(항만시설) 결과 공개

관리주체	시설/설비	소재지	점검일자	점검자		지적사항	진행상태
	시설명			점검자_전문가	점검자_기타	보수보강	
YGPA	낙포부두(2)	전라남도 여수시 낙포동 198-3	2021.10.29.	홍근순, 황의성, 이강주	정상환,손우현	C등급시설, 시설개선을 위한 기초조사용역 시행중, 안전사고 예방위한 2 ~ 5번선석 차량통행 제한(2.5톤이상)	낙포부두 리뉴얼공사 예정(여수지방해양수산청 시행), 2021년 항만시설물 보수보강공사 시행중
YGPA	낙포부두(1)	전라남도 여수시 낙포동 198-3	2021.10.29.	홍근순, 황의성, 이강주	정상환,손우현	D등급시설, 시설개선위한 기초 조사용역 시행중 2 ~5 번선석 차량통행 제한(2.5톤)	낙포부두 리뉴얼 공사 예정(여수지방해양수산청 시행), 2021년 항만시설물 보수보강공사 시행중
YGPA	낙포관공선부두	전라남도 여수시 낙포동 355-38	2021.10.29.	홍근순, 황의성, 이강주	정상환,손우현	안벽법선 배불림현상, 정밀점검 완료, 2022년 보수공사 예정	2022년 설계완료, 2023년 공사 예정
YGPA	낙포부두 물양장	전라남도 여수시 낙포동 198-5	2021.10.29.	홍근순, 황의성, 이강주	정상환,손우현	콘크리트 포장 노후화, 재포장 등 보수공사 필요	2022년 설계완료, 2023년 공사 예정
YGPA	여수연안여객선터미널	전라남도 여수시 여객선터미널길 17	2021.10.28.	홍근순, 황의성, 이강주	유영진,정상환	외장판넬 노후화, 수배전반 통신불량 등에 대해 보수공사 예정	2022년 유지보수 예정
YGPA	여수엑스포여객선터미널	전라남도 여수시 엑스포대로 320-66	2021.10.28.	홍근순, 황의성, 이강주	유영진,정상환	조명탑 계측기 퓨즈불량, 옥상방수 불량등	2022년 유지보수 예정
YGPA	광양항국제여객터미널	전라남도 광양시 항만9로 70	2021.10.27.	홍근순, 황의성, 이강주	봉만식,강지정,김성민	에어컨실외기 바람막이, 낙수받이 미설치, 턱진부분 시인성(노란색 실선) 미표시	유휴시설물로 사용확정시 유지보수 실시